

HOTARAREA NR. 299 /31.08.022  
privind aprobarea documentatiei tehnico-economice precum si executiei  
obiectivului de investitii  
„Extindere rețea de alimentare cu apă pe str. Fdt. Al. Beldiman”

avand in vedere:

- referatul de aprobare al primarului;
- raportul de specialitate întocmit de Direcția Tehnică , precum si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Bârlad;
- adresa S.C AQUAVAS S.A. Vaslui - Filiala Bârlad nr. 6445/22.08.2022, inregistrata la Primaria Bârlad cu nr. 33647/22.08.2022;
- in conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- potrivit prevederilor art. 129 alin.1, alin.2 lit.b, alin.4, lit.d din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
- in temeiul prevederilor art. 139 alin. 3 lit.a, art. 196 alin.(1) lit.a și art. 243 alin.(1) lit.a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local Municipal Bârlad intrunit in sedinta ordinara;

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1.** Se aproba Documentatia tehnico-economică si executia obiectivului de investitii „Extindere rețea de alimentare cu apă pe str. Fdt. Al. Beldiman”, avand indicatorii tehnico-economici mentionati in ANEXA care face parte integranta din prezenta hotarare, de catre SC AQUAVAS SA VASLUI.

**Art.2.** Hotararea va intra in vigoare de la data aducerii la cunostinta publica.

**Art.3.** Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primar prin serviciile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bârlad si SC AQUAVAS SA VASLUI, Sucursala Bârlad.

Data astăzi, 31 .08.2022

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,  
Consilier,  
Zugavru Mihail-Gigel



CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL,  
jur. Haret Cătălin

**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI  
AI OBIECTIVULUI DE INVESTITII**  
**„Extindere rețea de alimentare cu apă pe str. Fdt. Al. Beldiman”**  
**- etapa proiect tehnic de executie -**

1. **Valoarea totala a investitiei conform Devizului general** din proiectul tehnic intocmit de SC AQUAVAS SA VASLUI, Sucursala Barlad este de *39.465,97 lei* cu TVA din care *31.666,03 lei* cu TVA reprezinta valoarea cheltuielilor pentru C+M.
  
2. **Finantarea si durata estimata de realizare :**
  - Durata de realizare estimata: in cursul anului 2022.
  - Finantarea se va asigura de la bugetul local .
  
3. **Caracteristici fizice principale:**

Lucrarile constau in extinderea retelei de apă prin:

  - alimentarea cu apa a unui numar de 8 bransamente;
  - conducta proiectata din PE-ID, PE100, SDR17, Dext.=75mm, Pn=10atm, in lungime de 55 m;
  - pe tronsonul de conducta proiectat, se va pozitiona un camin de vane de tip "carosabil", cu dimensiunile de 1,0x1,0mx1,50m;
  - conducta de PEID va fi pozata pe un strat de nisip de 10cm fiind acoperita cu un strat de minim 15cm nisip;
  - adancimea de pozare se va face sub limita de inghet, Hsapatura = 1,3m.
  - umpluturile se vor realiza manual in straturi de 10cm, iar dupa grosimea de 30cm peste tub se va utiliza maiul mecanic in lateralul tuburilor.