

**HOTĂRÂREA NR. 332/30.09.2022**  
**privind aprobarea Proiectului Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici**  
**pentru obiectivul „ Extindere canalizare menajera Str. Suceava”**

avand in vedere:

- adresa S.C AQUAVAS S.A. Vaslui- Filiala Barlad, nr. 7303/21.09.2022,
- referatul de aprobare al primarului, potrivit raportului Directiei Tehnice, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Bârlad; in conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- potrivit prevederilor art. 129 alin.1, alin.2 lit.b, alin.4, lit.d din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
- in temeiul prevederilor art. 139 alin. 3 lit.a, art. 196 alin.(1) lit.a și art. 243 alin.(1) lit.a din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Consiliul Local Municipal Barlad intrunit in sedinta ordinara;

**HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1 Se aprobă Proiectul Tehnic si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „ Extindere canalizare menajera Str. Suceava” si executia lucrarilor, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Hotărârea va intra în vigoare de la data aducerii la cunoștința publică.

Art. 3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Primar, prin serviciile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bârlad si ale S.C AQUAVAS S.A. Vaslui- Filiala Barlad

**Data astăzi, 30.09.2022**

Președinte de ședință,  
Consilier,  
Vasilache Aneta



Contrasemnează,  
Secretar General,  
Jur. Cătălin Haret

Anexa la H.C.L.M. nr. 332 din 30.09.2022

**PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI**  
pentru Proiect Tehnic si executie, obiectiv: „ Extindere canalizare menajera Str.  
Suceava”

**Costuri:**

Valoarea totală alocată realizării obiectivului este:  
- 79500 lei (CU TVA) – valoare executie C+M  
eșalonată pe durata de implementare prevazuta de 2 luni.

**Finanțarea și durata estimată de realizare :**

- durata de implementare a proiectului: 2 luni
- finanțarea se va asigura de la bugetul local.

**Caracteristici fizice principale:**

- racorduri din teava PVC SN 4 cu Dn250mm in lungime totala de 92m;
- racorduri din teava PVC SN 4 cu Dn160mm in lungime totala de 8m;
- executia a 1 camin CM din PVC cu inaltimea de 1080 cm;
- se vor monta 1 capac carosabil la camin