

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL BÂRLAD
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 122 / 28. 04. 2023

privind aprobarea măsurilor de protecție compensatorii stabilite prin proiect și scenarii de siguranță la foc necesare obținerii AVIZULUI DE SECURITATE LA INCENDIU, conform art.2 și 2.2.3. din P118/1999 pentru proiectul: „Creșterea eficienței energetice a clădirii Liceului Al. I. Cuza – Corp A”

Având în vedere :

- referatul de aprobare a primarului la prezentul proiect de hotărâre;
- raportul Serviciului Dezvoltare Locală și Integrare Europeană din cadrul Primăriei Municipiului Bârlad nr. INT 1385 din 21.04.2023, responsabil tehnic ;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Municipal Bârlad;
- Adresele de solicitări de clarificări asupra proiectului înregistrate sub nr. 4.535.319/15.03.2023 și 4.535.353/12.04.2023 ale ISU Podul Înalt Vaslui pentru proiectul : „Creșterea eficienței energetice a clădirii Liceului Al. I. Cuza – Corp A”
- contractul de finanțare nr. 117396 din 17.10.2022 pentru proiectul cu nr. C5 - B2.1.a - 317 – „Creșterea eficienței energetice a clădirii Liceului Al.I.Cuza-Corp A”;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. “b” , alin. 4, lit. “d”, alin. 7, lit. “n”, ale art. 139, alin. 3, lit. „d”, ale art. 140, alin. 1, precum și ale art. 196, alin. 1, lit. ”a”, art. 243 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Municipal Bârlad întrunit în ședința ordinară,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă măsurile de protecție compensatorii stabilite prin proiect și scenarii de siguranță la foc pentru reducerea distanței de minim 6,00 ml (3.84 ml pe lungimea de 18.54 ml) impusă de Normativul P118/99 între Sala de Sport și clădirea liceului în partea de vest din cadrul proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii Liceului Al. I. Cuza – Corp A” necesare obținerii AVIZULUI DE SECURITATE LA INCENDIU, conform art.2 și articolului 2.2.3. din P118/1999.

Art.2. Măsurile de protecție compensatorii prevăzute în proiectul tehnic (PTh) și în Scenariul de Securitate la Incendiu (SSI) sunt următoarele:

- **compartimentarea prin pereți rezistenți la foc** alcătuiți corespunzător densității sarcinii termice celei mai mari a clădirii, peretele de pe fațada posterioară - VEST a școlii unde distanța este mai mică de 6,00 ml (3,84 ml pe lungimea de 18,54 ml) față de clădirile din afara limitei de proprietate respective;

- se va realiza un **perete antifoc din zidărie cu grosimea de 37,00 cm, REI > 180**, asigurând **limita de rezistență la foc de minimum 3 ore**, limită superioară celei necesare asigurării compartimentării prin pereți rezistenți la foc alcătuiți corespunzător densității sarcinii termice, **peretele exterior dintre Sala de sport și Clădirea școlii în partea de vest**, este un **perete antifoc din zidărie fără goluri de uși sau ferestre**, alcătuit corespunzător densității sarcinii termice celei mai mari a clădirii.

Art. 3. Prezenta hotărâre va intra în vigoare la data aducerii la cunoștința publică și va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Bârlad, prin aparatul de specialitate.

Art.4. Secretarul Municipiului Bârlad va comunica prezenta hotărâre Primarului Municipiului Bârlad, precum și Instituției Prefectului Județului Vaslui.

Data astăzi, 28 .04.2023

**Președinte de ședință,
Consilier,
Leonte Mircea Nicolaie**



**Contrasemnează,
Secretar General,
Jur. Cătălin Haret**